



RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG

REMISSYTTRANDE

Handläggare
Per Irwert
031-335 26 00
forebyggande@rsgbg.se

Expedierat datum: 2025-09-17
Diarienummer: **2025-002756**
Sida 1 av 1

Fastighetsbeteckning: Sävenäs 168:5
Adress: **Von Utfallsgatan 29**
Inkom till räddningstjänsten: 2025-08-06
Internt diarienummer: **2025-002756**
Verksamhetsnummer: **14K1-016198**
Verksamhet: **Sävenäs Återvinningscentral**

Yttrande avseende Samråd CO₂-förvätsknings anläggning

Nedan följer Räddningstjänsten Storgöteborgs (RSG) synpunkter avseende Renovas planerade koldioxidförvätsknings anläggning.

Det mesta av nedan stående togs upp under samrådsmötet den 10 september 2025 eller är redan med i presenterad plan för utredningar som kommer göras.

- RSG anser att verksamhetsförändringens påverkan på släckvattenhanteringen inom anläggningen behöver utredas. Det bör upprättas en ny släckvattenutredning för anläggningen eller så bör åtminstone befintlig släckvattenutredning revideras så att den tar hänsyn till förändringen.
- RSG anser att riskerna med koldioxidförvätskningen samt lagring och lastning av koldioxiden för uttransport behöver utredas. Riskområden vid eventuella utsläpp eller olycka samt eventuell påverkan på angränsande verksamheter och närboende skall vara kända och åtgärder skall vidtas så att riskerna minimeras så mycket som möjligt.
- Länsstyrelsen tog vid samrådsmötet upp vikten av att utreda Bland annat skredrisker På grund av verksamhetens belägenhet och RSG står bakom detta.
- Då förvätskningen, åtminstone i steg ett, är tänkt att ske genom en metod som använder aminer så vill RSG skicka med en påminnelse om att dessa med största trolighet omfattas av lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och således får påverkan på verksamhetens tillstånd för hantering av brandfarlig vara.
- RSG anser också att verksamheten skall utreda om införandet av dessa åtgärder gör att de kommer upp i någon av kravnivåerna i Seveso lagstiftningen.

På Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs vägnar

Per Irwert
Handläggare